

Odbor kanceláře tajemníka  
Adresa pracoviště:  
Pardubická 67  
537 16 Chrudim

Č. j.: CR 049253/2026 OKT/Pud  
Spis. Zn.: CR 032672/2026  
Spis. a skart. znak a lhůta: 328.6 V/5  
Počet listů: 2  
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Mgr. Lenka Pudilová, DiS.  
Tel: 469 657 712  
E-mail: lenka.pudilova@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 25.5.2026

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

### Závazná část:

Městský úřad Chrudim, jako věcně a místě příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle podle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“), na základě žádosti, kterou dne 2. 4. 2026 podala a dne 6. 5. 2026 doplnila podklady na základě výzvy společnost

**ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,** prostřednictvím zmocněnce společnosti MONTPROJEKT, a.s., IČO 28494032, Arnošta z Pardubic č.p. 2082, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 (dále jen „žadatel“) k záměru

**„CR\_Běstvína parc.č.53/13 -knn, nn“**

(dále jen "záměr") na pozemku st. p. 35, parc. č. 52/2, 53/1, 53/7, 53/13, 54, 887 v katastrálním území Běstvína,

dle dokumentace, kterou vypracovala společnost MONTPROJEKT, a.s., IČO 28494032, Arnošta z Pardubic č.p. 2082, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2, vydává v souladu s § 149 správního řádu 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto **souhlasné** jednotné environmentální stanovisko:

### I.

**Záměr** je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí

**p ř í p u s t n ý.**

### II.

Orgán státní správy v oblasti ochrany vod souhlasí s tím, aby žadateli bylo v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **vydáno vyjádření** za těchto podmínek:

- Stavba vedení musí být provedena v souladu s ČSN 752130 "Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními".
- Křížení se zatrubněným vodním tokem je nutné odsouhlasit s vlastníkem tohoto zatrubnění.
- Při provádění prací nesmí dojít k poškození zatrubnění vodního toku v místě komunikace a tím k jeho znečištění. Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod.

- Zahájení a ukončení prací bude předem emailem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik Provozní středisko Čáslav (úsekový technik Jan Linhart - tel. 327 313 341, mob.: 602 124 385, email: linhartj@pla.cz, email pro oznámení: labe-z2@pla.cz).

*Vypracováno oprávněnou úřední osobou: Mgr. Jana Modráčková.*

### **Odůvodnění:**

Dne 2. 4. 2026 podala společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, prostřednictvím zmocněnce společnosti MONTPROJEKT, a.s., IČO 28494032, Arnošta z Pardubic č.p. 2082, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2, žádost o vydání závazného stanoviska k uvedenému záměru.

Dotčený orgán po přezkoumání žádosti zjistil, že žádost neobsahuje veškeré podklady nutné k posouzení žádosti, proto dne 20. 4. 2026 pod č. j. CR 037621/2026 OKT/Pud vyzval žadatele k doplnění. Doplněnou dokumentaci obdržel dne 6. 5. 2026.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí podle § 2 odst. 1 ZJES dotčený orgán vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

### **Popis záměru:**

Jedná se o distribuční síť nn, která je určena pro napájení stávajících a nových RD. Na stávajícím podpěrném bodu JB č.84, stojícím na pozemku p.č. 54 bude provedeno osazení nové skříně R48-SV201. Z této skříně bude vyveden nový kabel 1-AYKY-J 3x120+70 mm<sup>2</sup>, který povede krajem komunikace, a pak přes asfaltovou plochu do skříně R50-SS300. V trase bude smyčkově připojený pilíř 44-SS200 (pro napájení č.p.44), a R49-SS300 (pro napájení nového RD). Z R50 bude vyvedený kabel 1-AYKY-J 4x25mm<sup>2</sup> do pilíře X24 na p.p.č. 53/13. Z R49 bude vyvedený kabel 1-AYKY-J 4x25mm<sup>2</sup> směrem k R17. Na p.p.č. 53/1 bude v zemi naspojován na stávající kabel stejného průřezu. Všechna HDV budou v zemi uložena v plastové chrániče. Nová domovní vedení budou kabelová v zemi, dle připojovacích podmínek. Po montáži kabelového vedení, a přepojení odběratelů, se venkovní a kabelové vedení nn demontuje. Bude docházet ke křížení se zatrubněným úsekem drobného vodního toku Farský potok (IDVT 10175456, ř.km cca 1,117), který je ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- předložená dokumentace záměru.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

### **Ochrana přírody a krajiny**

Nebudou dotčeny významné krajinné prvky, územní systém ekologické stability ani krajinný ráz. Z těchto důvodů orgán ochrany přírody konstatuje, že záměr je z hlediska zájmů ochrany přírody možný.

### **Odpadové hospodářství**

Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb o odpadech, ve znění pozdějších předpisů nejsme dotčeni vydat vyjádření ani závazné stanovisko k novostavbě.

### **Státní správa lesů**

Nejsou dotčeny zájmy sledované zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), záměr je možný a nebude vydáváno závazné stanovisko.

### **Ochrana zemědělského půdního fondu**

Zájmy chráněné podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, nejsou dotčeny.

### **Ochrana vod**

- Vodoprávní úřad se zabýval předloženou žádostí z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním za stanovených podmínek nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy.
- Vodoprávní úřad dále záměr posoudil z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe, a dospěl k závěru, že je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení dobrého stavu/potenciálu.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- vyjádření podle § 17 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

### **Upozornění:**

Dotčený orgán žadatele upozorňuje pro jednotlivé úseky:

#### **Ochrana zemědělského půdního fondu**

- Souhlas k odnětí půdy podle § 9 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů není třeba, pokud je půda využívána k nezemědělským účelům po dobu kratší než 1 rok včetně doby uvedení do původního stavu. Termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy bude min. 15 dnů předem písemně oznámen Městskému úřadu Chrudim.

### **Poučení:**

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Mgr. Lenka Pudilová, DiS.  
oprávněná úřední osoba

**Obdrží:**

MONTPROJEKT, a.s., IDDS: fgdetem

Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka – k vyvěšení na úřední desku

Město Seč, IDDS: tzibpnt

Městský úřad Chrudim, Stavební odbor, Pardubická č.p. 67, 537 01 Chrudim 1