

Odbor kanceláře tajemníka
Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.: CR 071521/2026 OKT/Pud
Spis. Zn.: CR 064801/2026
Spis. a skart. znak a lhůta: 328.6 V/5
Počet listů: 2
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Mgr. Lenka Pudilová, DiS.
Tel: 469 657 712
E-mail: lenka.pudilova@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 29.7.2026

ZÁVAZNÉ STANOVISKO JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

Závazná část:

Městský úřad Chrudim, jako věcně a místě příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle podle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“), na základě žádosti, kterou dne 8. 7. 2026 podala společnost

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, prostřednictvím zmocněnce společnosti PEN - projekty energetiky, s.r.o., IČO 26011701, Arnošta z Pardubic č.p. 2835, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 (dále jen „žadatel“) k záměru

„K_CR_Heřmanův_Městec_Konopáč 1576/3-knn“

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 1576/3, 2057 v katastrálním území Heřmanův Městec,

dle dokumentace, kterou vypracovala společnost PEN - projekty energetiky, s.r.o., IČO 26011701, Arnošta z Pardubic č.p. 2835, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2, vydává v souladu s § 149 správního řádu 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto **souhlasné** jednotné environmentální stanovisko:

I.

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí

p ř í p u s t n ý.

II.

Orgán státní správy v oblasti ochrany vod souhlasí s tím, aby žadateli bylo v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **vydáno vyjádření** za těchto podmínek:

- Přípojkový pilíř nesmí tvořit překážku plynulému odtoku vody v korytě toku, a to i při zvýšeném průtoku vody. Nesmí být zmenšen průtočný profil koryta vodního toku. Nebudou zhoršeny odtokové a průtokové vlastnosti vodního toku.
- Je požadováno dodržet normu ČSN 75 2130 "Křížení a souběh vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedením".
- Realizace stavby bude probíhat v souladu se zněním zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, v platném znění.
- Při realizaci nesmí dojít k poškození přirozeného řečiště koryta vodního toku a břehových porostů.

- Plochy dotčené zemními pracemi (břehy vodoteče a pobřežní pozemky) budou ohumšovány, osety travním semenem a vrátí se do původního stavu.
- Při provádění stavebních prací nebude na přilehlých pozemcích vodního toku skladován žádný stavební materiál, který by mohl být splaven při zvýšených průtocích či vydatných srážkách. Nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace. V případě, že dojde k zanesení toku použitým materiálem nebo dojde k jiné škodě na majetku v naší správě na vodním díle, požadujeme odstranění naplavenin nebo opravu škod na náklady subjektu provádějícího výše uvedenou akci.
- Správce toku, Lesy ČR, s. p. požaduje být přizván k převzetí dokončených prací - kolaudaci.

Vypracováno oprávněnou úřední osobou: Mgr. Petr Kůs.

Odůvodnění:

Dne 7. 8. 2026 podala společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, prostřednictvím zmocněnce společnosti PEN - projekty energetiky, s.r.o., IČO 26011701, Arnošta z Pardubic č.p. 2835, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2, žádost o vydání závazného stanoviska k uvedenému záměru.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí podle § 2 odst. 1 ZJES dotčený orgán vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Popis záměru:

Stavba řeší připojení nového odběrného místa o rezervovaném příkonu 3x25A. Kabelové vedení 1kV o délce trasy 5 m. Nová přípojková skříň SS200/NVE1P-C bude osazena do stávající niky na pozemku parc. č. 2057. Stávající kabelové vedení AYKY 3x150+120 mm bude rozpojeno; část vedení v délce cca 4 m bude využita pro smyčkové napojení nové skříně. Druhý konec stávajícího vedení bude naspojován a pomocí nového kabelového vedení 1-AYKY-J 3x240+120 mm prodloužen a zaústěn do nové přípojkové skříně.

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- předložená dokumentace záměru.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Ochrana přírody a krajiny

Nebudou dotčeny významné krajinné prvky, územní systém ekologické stability ani krajinný ráz. Z těchto důvodů orgán ochrany přírody konstatuje, že záměr je z hlediska zájmů ochrany přírody možný.

Odpadové hospodářství

Dle zákona č. 541/2024 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, nejsme dotčeni k vydání vyjádření ani závazného stanoviska k novostavbám.

Státní správa lesů

Nejsou dotčeny zájmy sledované zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), záměr je možný a nebude vydáváno závazné stanovisko.

Ochrana zemědělského půdního fondu

Zájmy chráněné podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, nejsou dotčeny.

Ochrana vod

- Vodoprávní úřad se zabýval předloženou žádostí z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním za stanovených podmínek nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy.
- Řešená stavba se bude nacházet v blízkosti neupraveného vodního toku Konopka (IDVT:10185480, ř. km 3,650) ve správě Lesy ČR, s. p.
- Z předložených podkladů, vyplývá, že stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry v předmětné lokalitě za předpokladu dodržení stanovených podmínek. Podmínky správce vodního toku Lesy ČR, s. p (stanovisko ze dne 28.5.2026 č.j. LCR953/001974/2026) byly zahrnuty do podmínek tohoto závazného stanoviska.
- Vodoprávní úřad dále posoudil záměr z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe, a dospěl k závěru, že je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení dobrého stavu/potenciálu.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- vyjádření podle § 17 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Mgr. Lenka Pudilová, DiS.
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

PEN - projekty energetiky, s.r.o., IDDS: y5gstt2

Městský úřad Chrudim, Stavební odbor, Pardubická č.p. 67, 537 01 Chrudim 1

Město Heřmanův Městec, IDDS: n5wb35z

Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka – k vyvěšení na úřední desku