

Odbor kanceláře tajemníka
Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.: CR 084637/2026 OKT/Pud
Spis. Zn.: CR 075991/2026
Spis. a skart. znak a lhůta: 328.6 V/5
Počet listů: 2
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Mgr. Lenka Pudilová, DiS.
Tel: 469 657 712
E-mail: lenka.pudilova@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 9.9.2026

ZÁVAZNÉ STANOVISKO JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

Závazná část:

Městský úřad Chrudim, jako věcně a místě příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle podle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“), na základě žádosti, kterou dne 12. 8. 2026 podalo

Město Slatiňany, IČO 00270920, T. G. Masaryka č.p. 36, 538 21 Slatiňany, prostřednictvím zmocněnce, kterým je Miroslav Suchý, IČO 16253400, Na Valech č.p. 572, Chrudim II, 537 01 Chrudim I (dále jen „žadatel“) k záměru

„Veřejné osvětlení v ul. Štěpánkova, Slatiňany“

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 685/5 v katastrálním území Topol,

dle dokumentace, kterou vypracovala Ing. Petra Malinová, vydává v souladu s § 149 správního řádu 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto **souhlasné** jednotné environmentální stanovisko:

I.

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí

p ř í p u s t n ý.

Odůvodnění:

Dne 12. 8. 2026 podalo Město Slatiňany, IČO 00270920, T. G. Masaryka č.p. 36, 538 21 Slatiňany, prostřednictvím zmocněnce, kterým je Miroslav Suchý, IČO 16253400, Na Valech č.p. 572, Chrudim II, 537 01 Chrudim I, žádost o vydání závazného stanoviska k uvedenému záměru.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí podle § 2 odst. 1 ZJES dotčený orgán vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Popis záměru:

Jedná se o stavbu veřejného osvětlení v ulici Štěpánkova a částečně v ul. Husova, ve městě Slatiňany. Jedná se o stavbu požadovaného nového veřejného osvětlení. Jedná se o kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení místní komunikace v ulici 5. Štěpánkova a v části ulice Husova ve městě Slatiňany. Pro nové osvětlení řešených MK je navrženo 8 světelných míst (SM) se svítidly LED na typizovaných ocelových sloupech bez použití výložníků. Jsou zde navržena svítidla silniční asymetrická. Svítidla SM č. S1-A6 budou namontována do výšce 5 m, svítidla SM č. S7-S8 do výšce 6 m. Všechny sloupky budou osazeny do betonových pouzdrových základů s umístěním podél vozovky komunikace v chodníku. Při

umístění sloupu v chodníku musí být zachována průchodná šířka chodníku min. 0,9 m. U všech sloupů musí být dodržena minimální vzdálenost sloupu (od bližší strany sloupu) od krajnice vozovky 0,5 m. Na všechny navržené sloupy budou namontována typizovaná LED svítidla a sloupy budou uzemněny společným zemničem, který bude veden v celé trase v rýze s kabely VO.

Pro elektrické napájení svítidel je navržen nový kabelový rozvod VO, který bude tvořit zemní vedení s kabely typu CYKY-J 4x10 mm². Vedení bude napojeno ze současného kabelového vedení VO, ve sloupu č. 17.31, který je postaven v chodníku v ulici Čechova, před domem č.p. 209. Souběžně s vedením bude položen společný zemnič, provedený zemničí páskou FeZn 30x4 mm. K vedení VO budou současně položeny kabely typu CYKY-O 4x2,5 mm² pro místní rozhlas (MR). Kabely MR budou uloženy v chráničkách a v trase VO budou zasmyčkovány do všech sloupů VO.

Nová kabelová vedení VO budou uložena v celé trase v zemi v chráničkách a vedena v linii sloupů, s umístěním převážně v chodníku. V celé trase bude ke kabelům VO přiložena trubka HDPE 40/33 mm pro přípravu na optickou síť. Přechody vedení přes vozovku komunikace jsou navrženy dle prostorových možností a s ohledem na existenci a polohu ing. sítí. V celé trase vedení bude nutné provádět otevřené výkopy. V trase nového VO budou st. svítidla demontována.

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- předložená dokumentace záměru.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Ochrana přírody a krajiny

Nebudou dotčeny významné krajinné prvky, územní systém ekologické stability ani krajinný ráz. Z těchto důvodů orgán ochrany přírody konstatuje, že záměr je z hlediska zájmů ochrany přírody možný.

Odpadové hospodářství

- Jako dotčený orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství, podle ust. § 4 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s § 146 odst. 4 zákona o odpadech posoudil žádost a přiložené doklady z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů.
- Předložená projektová dokumentace k rekonstrukci VO neobsahovala bilanci stavebních odpadů.
- Veškeré stavební odpady budou přednostně předány do zařízení k recyklaci odpadů. Pouze nerecyklovatelné odpady budou předány na skládku.
- Doklady o likvidaci stavebních případně demoličních odpadů budou předloženy ke kontrolní prohlídce na MěÚ Chrudim OŽP, a to pro zajištění kontroly skutečného nakládání s odpady během realizace záměru a plnění povinností původce ve smyslu ustanovení § 93a zákona o odpadech.
- Po zvážení všech skutečností nebyl dostatečně závažný důvod pro nevydání souhlasného stanoviska z hlediska nakládání s odpady k výše uvedené stavbě.

Státní správa lesů

Nejsou dotčeny zájmy sledované zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), záměr je možný a nebude vydáváno závazné stanovisko.

Ochrana zemědělského půdního fondu

Zájmy chráněné podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, nejsou dotčeny.

Ochrana vod

Záměr je možný bez připomínek, jeho součástí nejsou žádná vodní díla a jeho realizací nemohou být dotčeny zájmy chráněné podle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Upozorňujeme, že podle § 23 zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, jsou vymezena ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Mgr. Lenka Pudilová, DiS.
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

Miroslav Suchý, IDDS: p7xcrtP

Město Slatiňany, IDDS: jzrbny8

Městský úřad Slatiňany - Stavební úřad, IDDS: jzrbny8

Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka – k vyvěšení na úřední desku

