Chrudim

Městský úřad Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

+420 469 657 111
urad@chrudim-city.cz
www.chrudim.eu

IDDS: 3y8b2pi
IČ: 00270211

Odbor životního prostředí
/ vodoprávní a stavební úřad

Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.:	CR 052694/2026 OŽP/Ha-3830
Spis. Zn.:	CR 088078/2025 OŽP/Ha
Váš dopis ze dne:	
Spis. a skart. znak a lhůta:	330 A/10
Počet listů:	5
Počet příloh:	0
ČVE:	G/503/3026, I/503/2877
Vyřizuje:	Ing. Jitka Hájková
Tel:	469 657 332
E-mail:	jitka.hajkova@chrudim-city.cz
V Chrudimi dne:	18.11.2026

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, vodoprávní a stavební úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako obecní stavební úřad podle a § 30 odst. 1 písm. f), § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 107a písm. a) vodního zákona, místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:

Obec Třibřichy, IČO 00485365, Třibřichy č.p. 10, 537 01 Chrudim 1,
kterou zastupuje Milan Vopařil, nar. 12.4.1989, Stradouň č.p. 84, 538 63 Chroustovice
(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 197 odst. 1 a § 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu vodního díla-vodovodního řadu a splaškové kanalizace:

„ZTV v obci Třibřichy II. etapa“

(dále jen "záměr") na pozemcích st. p. 141, parc. č. 141/30, 141/34, 141/37, 141/38, 141/45, 141/47, 380/1 v katastrálním území Třibřichy.

Umístění záměru:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Třibřichy
Identifikátor katastrálního území	632856
Název katastrálního území	Třibřichy
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	st. p. 141 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 141/38 (trvalý travní porost), p.č. 141/37 (ostatní plocha), p.č. 380/1 (ostatní plocha), p.č. 141/34 (ostatní plocha), p.č. .č. 141/30 (zahrada), p.č. 141/45 (zahrada), p.č. 141/47 (zahrada) v katastrálním území Třibřichy

Přímé určení polohy – začátek stavby vodovodního řadu (S-JTSK)	1068408.38, 650491.46
Přímé určení polohy – konec stavby vodovodního řadu (S-JTSK)	1068303.86, 650728.74
Přímé určení polohy – začátek stavby kanalizační stoky (S-JTSK)	1068407.84, 650490.01
Přímé určení polohy – konec stavby kanalizační stoky (S-JTSK)	1068316.46, 650614.36

Popis záměru:
Jedná se novostavbu vodovodního řadu, kanalizační stoky, vodovodních přípojek a kanalizačních přípojek a nakládání se srážkovými vodami. Stavby vodovodního řadu a kanalizační stoky jsou vodními díly. Nově vybudovaný vodovodní řad bude napojen na stávající vodovod, nově vybudovaná kanalizační stoka bude napojena na stávající kanalizaci. Jedná se o stavby trvalé. Části zájmového území se nachází v záplavovém území vodní tok Bylanka.

SO 01 Vodovod – délka 304,30 m
Vodovodní řad „1“ bude proveden z PE 100 SDR11 RC d90 v délce 304,3 m, bude veden v souběhu s kanalizací při dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005. Navržený řad bude zokruhován, napojení na vodovodní síť bude provedeno na pozemcích p. č. 380/1 a 141/34. Na trase vodovodního řadu bude osazen podzemní hydrant pro odvzdušnění soustavy. Napojení na stávající vodovod na pozemku p.č. 380/1 bude provedeno osazením T-kusu D80/80 s přírubami a třemi šoupaty. Na pozemku p. č.141/34 bude provedeno přesazením stávajícího hydrantu, který bude sloužit jako kalník.
Po montáži bude proveden proplach potrubí, dezinfekce a tlaková zkouška. Stavební pozemek p.č. 141/34 se nachází v záplavovém území toku Bylanky.

Vodovodní přípojky v počtu 7 ks jsou navrženy pro každý navrhovaný objekt, přípojky budou vyvedeny na jednotlivé pozemky a ukončeny záslepkou, přípojky nejsou vodním dílem a nepodléhají povolení stavebním úřadem, jedná se o drobné stavby dle přílohy č. 1 stavebního zákona č.283/2021 Sb. (dále jen „stavební zákon“).

SO 02 Splašková kanalizace – délka 156,59 m
Splašková kanalizace je navržena pro odvádění splaškových vod z plánovaných objektů do obecní splaškové kanalizace obce Bylany a následně na ČOV Chrudim.
Splašková kanalizace je navržena jako gravitační a bude napojena do šachty, která bude budována v rámci výstavby. Na konci navržené splaškové kanalizace bude umístěna koncová revizní šachta. Pro odvádění splaškových vod z jednotlivých objektů je navržena kanalizační stoka „A“ z materiálu PVC-U SN12 DN250 celkové délky 156,59 m. Napojení stoky „A“ bude do nové šachty Š1 s vloženým těsněním (bude odsouhlaseno správcem kanalizace). Stoka „A“ bude ukončena šachtou Š6, která bude sloužit jako revizní. Sklon kanalizace je navržen min 1,0% z důvodu zajištění minim. krytí potrubí pod komunikací.

Kanalizační přípojky v počtu 7 ks jsou navrženy pro každý navrhovaný objekt, přípojky budou vyvedeny na jednotlivé pozemky a ukončeny záslepkou, přípojky nejsou vodním dílem a nepodléhají povolení stavebním úřadem, jedná se o drobné stavby dle přílohy č. 1 stavebního zákona č.283/2021 Sb. (dále jen „stavební zákon“).

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
V souladu s ustanovením § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, je ochrana vodovodního řadu a kanalizačních stok zajištěna ochranným pásmem. Ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok je ve smyslu § 23 zákona č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, vymezeno u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce zvyšuje o 1,0 m.
Ochranné pásmo vznikne na pozemcích p. p. č. 380/1, 141/38, 14/37, 141/34 a st.p.141 v katastrálním území Třibřichy.

Účel záměru:
Účelem je zásobení území pitnou vodou a odvádění odpadních splaškových vod.

Vymezení území záměru:
Stavba bude umístěna v souladu s přiloženou koordinační situací.

II. podle § 197 odst. 1 a § 211 odst. 1 stavebního zákona:

stanovuje

podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby:

1. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2028.
2. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace pro povolení záměru, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Při provádění stavby bude zajištěno dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví při práci, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Název a sídlo stavebního podnikatele a termín zahájení stavby oznámí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením vlastních prací.
5. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách. Budou zajištěny přechody a přejezdy v nejnutnější míře.
6. Před zahájením zemních prací zajistí stavbyvedoucí v zájmovém území vytyčení veškerých podzemních inženýrských, energetických a telekomunikačních sítí u jejich provozovatelů a po dobu výstavby zabezpečí zhotovitel stavby ochranu těchto sítí před poškozením.
7. Zahájení zemních prací v ochranných pásmech stávajících podzemních sítí bude nahlášeno provozovatelům sítí 15 dní předem, zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prováděny ručně, pracovníci provádějící zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prokazatelně seznámeni s polohou těchto sítí, případné poškození bude neprodleně oznámeno správci poškozené sítě.
8. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí sítí, bude přizván zástupce správce sítě ke kontrole.
9. Při realizaci souboru staveb budou splněny podmínky provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu Vodárenské společnosti Chrudim, a.s.:
   a) Napojení vodovodu je možné z vodovodního řadu PVC 110 a PE 90. V místě napojení bude osazeny sekční šoupata. Sekční šoupata budou osazena i na stávajících vodovodních řadech.
   b) Pokud budou budovány přípojky v rámci výstavby vodovodního řadu, budou tyto přípojky zabezpečené proti úniku vody, krádeži vody a poškození.
   c) Prováděcí organizace uvědomí zástupce provozu VS Chrudim – Michal Sýkora, tel.: 603 899 831, michal.sykora@vschrudim.cz o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem. Bude dohodnut harmonogram provádění prací ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou.
   d) Přesný termín uzavírky vody pro účely přepojení vodovodu je nutno nahlásit provozovateli minimálně 17 dnů předem. Provozovatel seznámí všechny dotčené odběratele s rozsahem uzavírky a zajistí náhradní zásobování vodou (cisterny). Náklady spojené s náhradním zásobováním vodou po dobu přepojování a příp. s vypuštěním a napuštěním vodovodu budou hrazeny z prostředků stavby (tato činnost bude provedena na základě objednávky).
   e) Na náklady dodavatele stavby bude řešeno náhradní zásobování obyvatel suchovodem. Před připojením suchovodu na vodovodní síť bude na suchovodu provedena tlaková zkouška, proplach, desinfekce a dodán rozbor vody.

f) Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s příslušným provozem VS Chrudim.

g) Pokud budou poklopy armatur (šoupátka, hydranty) osazeny do nezpevněných ploch, musí být odlážděny dvěma řadami kostek nebo zámkové dlažby uložených do betonu.

h) VS Chrudim požaduje dodržení následujících odstupových vzdáleností:
i. Mezi půdorysným okrajem vodovodního potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí **v souběhu 1,0 m** a v křížení dle ČSN 736005.

ii. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního potrubí **1,5 m.**

iii. Při výstavbě plotu, který bude křížit trasu vodovodního řadu, je nutné dodržet mezi základy a svislými konstrukcemi oplocení (sloupky) a půdorysným okrajem vodovodního potrubí odstupovou vzdálenost minimálně 1,5 m na každou stranu. V místě křížení je oplocení možné provést pouze ze snadno rozebíratelné konstrukce, a to z důvodu možnosti rozebrání oplocení v případě oprav nebo rekonstrukce vodovodního řadu.

i) V projektové dokumentaci pro výstavbu uvedeného vodovodu požadujeme dodržovat schválený Technický standard vodárenské infrastruktury. Technický standard je přístupný zde: https://www.vschrudim.cz/file/edee/dokumenty/tech_standard_vod_infrastruktury.pdf

j) Před zahájením zemních prací požádá prováděcí organizace pracovníka VS Chrudim o vytýčení provozovaných sítí – Libor Fořt, tel.: 603 899 819, libor.fort@vschrudim.cz. (*Umístění vytýčených zařízení požadujeme ověřit vždy ruční sondou, aby nedošlo k jeho poškození).* Prováděcí organizace vyznačí polohu vytýčených sítí přímo na staveništi.

k) Investor umožní přístup technikům VS Chrudim na staveniště v průběhu realizace stavby. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti stávajících vodohospodářských sítí, zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (hloubící a nákladní stroje, sbíječky apod.). Obnažené vodohospodářské sítě musí být řádně zabezpečeny proti poškození a **před jejich záhozem bude zástupce provozu VS Chrudim přizván ke kontrole**, zda nedošlo k jejich viditelnému poškození.

l) Zemní soupravy a hydranty musí být do doby definitivní úpravy okolního povrchu náležitě ochráněny (např. umístěním betonových skruží apod.).

m) Každé poškození stávajících vodohospodářských sítí nahlásí prováděcí organizace neprodleně zástupci příslušného provozu nebo na dispečink VS Chrudim tel: 469 669 911.

n) O termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zástupce provozu VS Chrudim. Tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 5911 (Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí) a dle podmínek provozovatele.

o) Vlastní připojení na nově vybudované přípojky bude možné teprve po kolaudaci vodohospodářských sítí a vyřešení majetkových a provozních poměrů.

p) Vodovodní sítě včetně ukončení přípojek je nutno geodeticky **zaměřit před záhozem** prostorově i výškově (souřadnicový systém S - JTSK, výškový systém Bpv), a to včetně křížení s ostatními sítěmi.

10. V souladu s ustanovením § 230 odst. 1 stavebního zákona, lze užívat vodní dílo jen na základě kolaudačního rozhodnutí a jen k účelu vymezenému v tomto rozhodnutí.

11. Při provádění stavby budou dodrženy další podmínky a povinnosti uvedené ve stanovisku Krajského ředitelství policie Pardubického kraje ze dne 28.8.2024 pod č.j. KRPE-47187-2/ČJ-2024-170306.

12. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, vydané dne 23.5.2024 pod č.j.: KHSPA 12266/2024/HOK-CR:
a. Při realizaci stavby budou použity pro styk s pitnou vodou výhradně výrobky splňující požadavky vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Doklad o splnění tohoto požadavku (tzv. výluhový test) bude předložen na KHS ÚP Chrudim. Podmínka vyplývá z § 5 zákona č. 258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

b. Bude doložen doklad o vyhovující kvalitě pitné vody ze sítě u spotřebitele ve kráceném rozsahu dle požadavku vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Podmínka vyplývá z § 3 zákona č. 258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

13. Při provádění stavby budou dodrženy další podmínky uvedené ve stanovisku správce povodí ze dne 11.6.2024 č.j. PLa/2024/020559 a na základě výjimky uvedené v § 67 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) se stavbou v aktivní zóně záplavového území

a. V rámci stavby bude zachována stávající niveleta terénu (terén nebude navyšován).

b. Výkopy požadujeme zasypávat a řádně hutnit po vrstvách.

c. V aktivní zóně záplavového území nebude skladován žádný materiál.

d. Skladovaný materiál v záplavovém území bude v případě zvýšených průtoků zabezpečen proti možnému odplavení.

e. Potrubí v souběhu s Bylankou bude uloženo do chráničky a zabezpečeno tak, aby bylo možné v místě uložení používat těžkou techniku správce toku (25t) bez omezení.

14. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku- souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF Městského úřadu Chrudim, Odbor životního prostředí ze dne 26.06.2024 pod č. j. CR 038576/2024 OŽP/Mk.

Odůvodnění:

Dne 26.9.2025 podal žadatel Obec Třibřichy, IČO 00485365, Třibřichy č.p. 10, 537 01 Chrudim 1, kterou zastupuje Milan Vopařil, nar. 12.4.1989, Stradouň č.p. 84, 538 63 Chroustovice žádost o povolení stavby nebo zařízení – ke stavbě výše uvedeného vodního díla. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.

Žádost nebyla doložena všemi povinnými doklady podle stavebního zákona, vyhlášky č. 149/2024 Sb. o provedení některých ustanovení stavebního zákona, vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu a stavební úřad řízení dne 16.12.2025 přerušil opatřením č.j. CR111351/2025 OŽP/Ha.
Stavebník podání doplnil a řízení pokračovalo vyrozuměním stavebního úřadu o zahájení řízení č.j. CR 039014/2026 OŽP/Ha všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Týmž opatřením oznámil, že upouští od ohledání na místě i ústního jednání, že shromáždil podklady k rozhodnutí ve věci a určil lhůtu, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, a to 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Ke dni vydání tohoto rozhodnutí stavební úřad žádné námitky účastníků řízení neobdržel.

Projektovou dokumentaci stavby autorizoval Ing. Milan Vopařil DiS.(Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, identifikační číslo ČKAIT – 0791679) v červenci 2023 a později doplnil v prosinci 2025 a v dubnu 2026.

Vyjádření účastníků řízení, stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Závazné stanovisko JES– souhlasné – č.j. CR 034066/2026 OKT/Pud ze dne 8. 4. 2026

-Vyjádření CETIN a.s., vydané dne 15.12. 2025 pod č. j. 341314/25

- Sdělení ČEZ Distribuce, a.s., vydané dne 11.11. 2025 pod značkou 001170340826

- Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, vydané dne 23.5.2024 pod č.j.: KHSPA 12266/2024/HOK-CR

-Vyjádření Vodárenské společnosti Chrudim, a.s. ze dne 8.7.2024 pod č. O24070221773

-Stanovisko vydané Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje ze dne 28.8.2024 pod č.j. KRPE-47187-2/ČJ-2024-170306

-Stanovisko Povodí Labe, s. p., vydané ze dne 11.6.2024 pod č. j. PLa/2024/020559

-Závazné stanovisko- souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF Městského úřadu Chrudim, Odbor životního prostředí ze dne 26.06.2024 pod č. j. CR 038576/2024 OŽP/Mk

-Souhlasné jednotné environmentální stanovisko Městského úřadu Chrudim - č. j. CR 034066/2026 OKT/Pud ze dne 8.4.2026

-Rozhodnutí Stavebního odboru-úseku památkové péče Městského úřadu Chrudim, vydané dne 10.6.2024 pod č. j. CR 038577/2024 ÚPR/DOS

Dále byly doloženy:
-Vyjádření obce Třibřichy k akci "ZTV v obci Třibřichy II. Etapa" ze dne 11.6.2024

-Smlouva o podmínkách spolupráce při přípravě a výstavbě vodárenské infrastruktury a jejího budoucího provozování ze dne 3.7.2024

Byly předloženy souhlasy vlastníků a nájemce pozemků p. č. 141/34 a p. č. 141/37 dotčených pozemků ve smyslu § 187 stavebního zákona. Byla doložena plná moc.

Posouzení vodoprávního a stavebního úřadu:

Vodoprávní a stavební úřad v provedeném řízení posoudil předložené žádosti z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony, předpisy vydanými k jejich provedení a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádostí, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání povolení.

Vodoprávní a stavební úřad upustil od ohledání na místě a od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště, žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění.

Vodoprávní a stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy. Podmínky dotčených orgánů a správců technické infrastruktury jsou součástí projektové dokumentace nebo byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Výjimkou jsou zákonné povinnosti, o kterých není vodoprávní úřad oprávněn rozhodovat.

Stavební záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území, cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a požadavky na ochranu kulturně historických architektonických a urbanistických hodnot území. Pro lokalitu stavby byl schválen územní plán. Stavební záměr je v souladu s platným územním plánem. Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na výstavbu.

Dále vodoprávní úřad posoudil záměr z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe, a dospěl k závěru, že je možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Podmínky dotčených orgánů a správců technické infrastruktury jsou zapracovány do projektové dokumentace nebo byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Výjimkou jsou zákonné povinnosti, o kterých není stavební úřad oprávněn rozhodovat.

Vodoprávní a stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Podle § 38 odst. 1 správního řádu mají účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do spisu.

Stavební úřad v souladu s příslušnými právními předpisy stanovil tento okruh známých účastníků správního řízení pro vydání povolení záměru:
Stavebník dle § 182 písmeno a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu:
Obec Třibřichy, IČO 00485365, Třibřichy 10, 537 01 Chrudim 1

Obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn dle § 182 písm. b) stavebního zákona a § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:
Obec Třibřichy, IČO 00485365, Třibřichy 10, 537 01 Chrudim 1

Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě dle § 182 písmeno c) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu:
Obec Třibřichy, IČO 00485365, Třibřichy 10, 537 01 Chrudim 1

Leoš Švejk, Strojařů č.p. 1388, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Iva Mádlová, Třibřichy č.p. 69, 537 01 Chrudim 1
Zdeněk Zavřel, Třibřichy č.p. 78, 537 01 Chrudim 1
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát
GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1,
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Další dotčená osoba, která může být rozhodnutím přímo dotčena ve svých právech nebo povinnostech (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IČO 48171590, Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1,
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IČO 27484211, Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim

Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno dle § 182 písm. d) stavebního zákona a § 27 odst.2 a 3 správního řádu
pozemková p. č. 143/15, st. p. č.126, p. č. 141/41, 141/39, 141/50, 404/1, 141/36, st.p.131, 141/13, st. p. 92, 141/14, 141/29, st. p. 166, st. p. 91, 141/31, 141/32, st. p. 127, 141/33, 141/34, 141/45, 141/30, 141/48, 141/49

Ve správním řízení jsou dotčenými orgány:
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim - jako orgán ochrany veřejného zdraví
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení územních zájmů Čechy – jako orgán obrany státu
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí - jako orgán ochrany přírody a ZPF, Pardubická ul. 67, 537 01 Chrudim
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, Odbor stavební, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Informace pro stavebníka:
Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (autorizovanou osobou v příslušné oblasti vodního hospodářství). Při provádění stavby vyžadující povolení musí být veden stavební deník.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci povolení zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Oznámení o ověření projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen:

- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí;
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- *dle §232 odst.2 písm.g)* doložit identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje, nebo předány podklady způsobilé pro jejich zápis, pokud jsou údaje o stavbě obsahem digitální technické mapy kraje.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

S veškerými stavebními odpady musí být nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a předpisů souvisejících v platném znění.

V souladu s § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech, předání stavebních odpadů musí být zajištěno písemnou smlouvou před vznikem odpadů.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 85 odst. 1 správního řádu má odvolání proti rozhodnutí odkladný účinek.

Rozhodnutí je účastníkům oznámeno doručením stejnopisu do vlastních rukou. Do běhu lhůt se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí
v zastoupení Lenka Coufalová

Toto vyrozumění musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyrozumění.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 10000 Kč byl zaplacen dne 27.5.2026.

Obdrží:

Milan Vopařil, IDDS: wy4899k
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, IDDS: z49per3
Obec Třibřichy, IDDS: buqb6yb
Leoš Švejk, Strojařů č.p. 1388, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Iva Mádlová, Třibřichy č.p. 69, 537 01 Chrudim 1
Zdeněk Zavřel, Třibřichy č.p. 78, 537 01 Chrudim 1
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IDDS: rf5gxz6

Dotčené orgány:
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Územní pracoviště Chrudim, IDDS: 23wai86
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí, Pardubická č.p. 67, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, Odbor stavební, Pardubická č.p. 67, Chrudim I, 537 16 Chrudim 1

Na vývěsku:
Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Obec Třibřichy, IČO 00485365, Třibřichy 10, 537 01 Chrudim 1

Příloha č. 1

Koordinační situace záměru

